



Pitkätie 37

Pitkätie 36

Pitkätie 35





Pitkätie korttelijohto ja 35

2*40/200 Sulkuventtiili




LEIKKAUS A - A



KAIVONKANTENA LIIKENNEALUEELLA
40 tn:n KANSI, MUUALLA 20 tn

KAUKOLÄMPÖKANAVAN POIKKILEIKKAUS Mpuk



Huom! Liitostyökohtidissa tulee huomioida hitsaus- ja liittostöiden vaatima työvara

HUOM! Liitostyökohtidissa tulee huomioida hitsaus- ja liittostöiden vaatima työvara

DN	Elementti	Elementti	Putket				Kanava			
			d_u mm	s mm	k/k mm	vesitilavuus dm^3 /johto-m	h mm	e mm	a mm	Kanavan syvyys mm
20	6.01	0.020	26.9	2.0	45.9	0.82	160	560	200	860
25	7.45	0.025	33.7	2.3	52.7	1.33	180	580	200	880
40	9.94	0.031	48.3	2.6	67.3	2.92	200	600	200	900
50	14.32	0.049	60.3	2.9	80.3	4.67	250	650	200	950
65	17.87	0.062	76.1	2.9	96.1	7.76	280	680	200	980
80	22.58	0.078	88.9	3.2	113.9	10.69	315	715	200	1015
100	33.77	0.126	114.3	3.6	139.3	18.02	400	800	200	1100
125	46.61	0.196	139.7	3.6	169.7	27.58	500	900	200	1200
150	60.14	0.246	168.3	4.0	208.3	40.36	560	960	200	1260