

Sähkökaapeleiden ja muuntamoiden sijoituslupa Suolahti Äänekosken Energia Oy

Asianosainen	Äänekosken Energia Oy
Selostus asiasta	<p>Äänekosken Energia hakee lupaa uusia asemakaava-alueen sähkönjakelua maakaapeloimalla ja asentamalla uusia puistomuuntamoita. Vanhat ilmajohdot ja pylväsmuuntamot puretaan pois ja uudet katuvalot uusitaan samoja kaapeliojia hyödyntäen. Kaapelointia tehdään alueilla Mutapohja, Sörkänmäki ja Honkapohja. Karttaliitteessä tarkemmat kuvaukset.</p> <p>Arvioitu työn aloitus kesällä, kuitenkin viimeistään syksyllä 2026.</p> <p>Kiinteistöjen rajojen ulkopuolella, kun kaapeli kulkee julkisilla alueilla, kuten kaduilla, vaaditaan huomattavasti suurempi hautausvyvyys. Tällöin kaapelin asennussyvyyden suositus on vähintään 0,7 metriä. Kaapelin asennus vaadittuun 0,7 m syvyyteen antaa kaapelille paremman suojan vahingoilta. Kaapelille saattaa aiheuttaa vahinkoa esim. kadun ja muun julkisen alueen maan muokkaustoimenpiteet, kuten lumenauraus tai muut maanalaiset rakenteet. Suositeltu asennussyvyys takaa myös kaapelin paremman suojan sääolosuhteilta, kuten pakkaselta ja kuivumiselta. Äänekosken kaupunki ei vastaa millään muotoa kaapeleille aiheutuneista vaurioista asennussyvyyden ollessa tätä suositusta matalampi. Kaupunki huomauttaa myös, että tällöin ei noudateta voimassa olevia InfraRYL-ohjeita eikä mahdollisesti kaapelin merkkaustoimenpiteitä. Urakoitsijan tulee antaa luotettava selvitys menetelmistä kaapelin sijoittamisessa ja merkkauksessa ennen työhön ryhtymistä kaapelin asennussyvyyden ollessa matalampi, kuin 0,7 m. Lisäksi urakoitsija antaa selvityksen asfaltin korjaustoimenpiteistä ennen asennustyöhön ryhtymistä, missä kuvataan korjatun katurakenteen lopullinen ulkonäkö.</p> <p>Työmaa ja työmaan ympäristö on pidettävä siistinä. Kaivuumaiden, työmaavesien ja muiden rakennusmateriaalien kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. Puhdistaminen on työmaan vastuulla.</p> <p>Suoritettavat työt ja asennettavat johdot, putket, penkereet ym. laitteet eivät saa estää pintavesien virtausta, eivätkä vahingoittaa pintavesien kuivatusjärjestelmää tai salaojitusta. Päälystettyjen katujen alituksessa ensisijainen työmenetelmä on tunkkaus/poraus.</p> <p>Kaivannon täytössä noudatetaan voimassa olevia InfraRYLohjeita. Kadun rakennekerrokset tehdään katusuunnitelmien tai olemassa olevien rakennekerrosten mukaisesti. Tiivistäminen on tehtävä ennen lopullista päälystämistä riittävän tehokkaalla</p>

Tekninen johtaja

31.03.2026

§24/2026

	<p>maantiivistäjällä ja kastelulla siten, että päällysteen alapuoliset kerrokset täyttävät kadulle asetetut kantavuusvaatimukset.</p> <p>Päällyste on palautettava hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi tai työtä edeltävään tilanteeseen. Asennustöiden yhteydessä syntyneet viheralueiden vauriot on korjattava sekä mahdolliset tuhoutuneet/hävinneet rajamerkit on korvattava uusilla. Luvan hakija vastaa kadun liikenneturvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta, esimerkiksi työnaikaisesta liikenteenohjauksesta.</p> <p>Ennen työn aloittamista kohteessa on suoritettava Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa aloituskatselmus. Aloituskatselmuksessa selvitetään edellytykset työn aloittamiselle. Katselmuksessa käydään läpi esimerkiksi mahdolliset työmaa-alueella sijaitsevat säilytettävät rakenteet ja kasvillisuus sekä niiden vaatimat suojaustoimenpiteet, selvitetään mahdolliset työstä ulkopuolisille tahoille aiheutuvat haittatekijät sekä työn suorittamisen toimintatavat.</p> <p>Kohteen työt toteutetaan Äänekosken kaupungin katutyöohjeen mukaisesti. Katutyöohje päivitetään kaupungin sivuille kevään 2026 aikana.</p>
Päätös	<p>Päätän, että Äänekosken Energia saa asentaa maakaapeleita ja uusia puistomuuntamoita hakemuksessa ja karttaliitteessä oleville alueille Suolahdessa, Äänekoskella.</p> <p>Hakija itse huolehtii hankkeelle mahdollisesti rakentamiseen tarvittavat muut luvat Äänekosken kaupungin rakennusvalvonnasta.</p> <p>Melua aiheuttavia töitä tehdään klo 7-18 välisenä aikana. Vain poikkeustapauksissa erillisestä ilmoituksesta töitä voidaan tehdä klo 21 saakka.</p>
Perustelu	Hallintosäntö 29 §
Allekirjoitus	Vs. tekninen johtaja Riitta Ilmasti
Nähtävilläolo	<input checked="" type="checkbox"/> Päätös on nähtävänä Äänekosken kaupungin verkkosivuilla 31.3.2026 alkaen. <input type="checkbox"/> Päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävänä.
Lisätietoja	Kunnossapitoinsinööri Katri Miinalainen etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksianto	
--------------	--

Tekninen johtaja

31.03.2026

§24/2026

pvm	vastaanottaja	tiedoksiantotapa / tiedoksiantaja
31.3.2026	Äänekosken Energia Oy	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen
31.3.2026	Juha Saari	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen
31.3.2026	Antti Hakkarainen	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen
31.3.2026	Katri Miinalainen	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen
31.3.2026	Jaakko Hirvonen	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen
31.3.2026	Ville Vähätiitto	sähköisesti (Dynasty) / Sari Markkanen